

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ01.В.01721  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0653865  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и место  
нахождения заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ШИДЕЛЬ»  
172007, Тверская область, г. Торжок, Калининское шоссе, д. 53.  
Тел. (48251) 966-69, (499) 271-30-74, факс (499) 271-30-76.  
ОГРН 1047796228435

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и место  
нахождения изготовителя  
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ШИДЕЛЬ»  
172007, Тверская область, г. Торжок, Калининское шоссе, д. 53.  
Тел. (48251) 966-69, (499) 271-30-74, факс (499) 271-30-76.  
ОГРН 1047796228435

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование и местонахождение органа по сертификации,  
выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России  
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903,  
тел./факс (495) 529-85-61, ОГРН: 1025000508610  
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 01.06.2010г. МЧС России

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**  
(информация об объекте сертификации,  
позволяющая идентифицировать объект)

Каналы вертикальные вентиляционные из камней бетонных  
по ТУ 5741-091-72982187-09 (сборка в соответствии с «Руководством по монтажу и  
использованию вентиляционных каналов из блоков бетонных SCHIEDEL для систем  
естественной вентиляции») (см. Приложение № 0059333)  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)  
48 6366

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА  
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент  
о требованиях пожарной безопасности  
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических  
регламентов), на соответствие требованиям которого  
(которых) проводится сертификация)

предел огнестойкости EI 60

ГОСТ Р 53299-2009 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость»

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет о сертификационных испытаниях № 11104 от 15.08.2011  
ИЛ НИЦ ПБ ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИИ02 от 01.06.2010.

Акт о результатах анализа состояния производства № 11864 от 26.05.2011  
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 01.06.2010.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательства соответствия  
продукции требованиям технического регламента  
(технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.11.2011 по 28.11.2016




Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

  
А.И. Майоров

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

  
С.А. Шарниова

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ01.В.01721 (обязательная сертификация)

ТР **0059333**  
(учетный номер бланка)

### Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Каналы вертикальные вентиляционные из камней бетонных типов: MSTQ-vent 19/19, MSTQ-vent 26/26, MSTQ-vent 30/30, MSTQ-vent 38/38, MSTQ-vent 45/45; VENT 1L 25/20, VENT 2L 36/25, VENT 3L 52/25, VENT 4L 68/25, VENT 2P 46/20, VENT 3P 67/20, VENT 4P 88/20, CVENT 26/26, CVENT 40/30, CVENT 50/30 по ТУ 5741-091-72982187-09



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

А.И. Майоров

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

С.А. Шарипова